



Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Torino

"Virtus et Abstinentia"

Da citare nella risposta	
Prot. N°	/PV
Pratica N. 76667	

Torino, li _____



Al

Sig. Giuseppe DELLAVALLE
Via Alpignano, 114
10098 - RIVOLI
nuova-edilmoderna@pec.it

e, p.c. Al

Sig. SINDACO di
RIVOLI
comune.rivoli.to@legalmail.it

OGGETTO : "Nuova Edilmoderna snc" - Deposito sito in Rivoli (TO), via Alpignano, 114 (Att. 70.2.C - 34.1.B - dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011) - Comunicazione di approvazione ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011.

Con riferimento all'istanza del 18.03.2015, inerente l'oggetto, si esprime parere di conformità, per quanto di competenza, al progetto allegato all'istanza stessa, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorchè non espressamente richiamati negli elaborati.

Si fa presente che, a lavori ultimati, dovrà essere richiesta l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 139/2006, prima dell'esercizio dell'attività, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, con le modalità ed i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. 07.08.2012, a mezzo della modulistica prevista dal DCPST n. 200 del 31.10.2012, disponibile nel sito www.vigilfuoco.it

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di controlli effettuati con le modalità di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. 151/11, si precisa che il presente parere è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. Per quanto non espressamente specificato, in ordine alle caratteristiche dell'impianto ad idranti, si faccia riferimento al DM 20.12.2012, con prestazioni idrauliche non inferiori a quelle definite dalla norma UNI 10779 per il livello 2 di pericolosità;
2. Per la caldaia a gas, per quanto non rappresentato e relazionato, si faccia riferimento alle cogenti norme in materia di sicurezza antincendio, in relazione alla potenzialità termica installata;
3. Tutte le porte installate lungo le vie di esodo e le uscite di sicurezza non devono creare intralcio e/o restringimenti, per il regolare deflusso delle persone in caso di emergenza;
4. Per quanto non rappresentato sugli elaborati grafici, l'impianto automatico di rivelazione incendio, previsto a protezione di tutte le superfici, sia realizzato in conformità alle vigenti norme UNI od equivalenti; inoltre, allo stesso impianto sia asservita l'apertura automatica della superficie di aerazione prevista nel vano scala protetto.

Firmato da:
Calogero Barbera
Codice fiscale: BRBCGR75M29G273J
Valido da: 14-08-2014 12.11.54 a: 14-08-2017 12.11.54
Certificato emesso da: TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
Riferimento temporale (Signing Time): 31-03-2015 22:49:53
Motivo: si approva il documento

Il Funzionario Tecnico Istruttore
Dott. Ing. Giovanni AMENDOLAGINE

Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Marco CAVRIANI