

**CONSORZIO IRRIGUO E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
BEALERA DI RIVOLI**

Codice Fiscale 86003520011
Partita IVA 02452320019

Presidente
Geom. *NOVERO Mario*
Cascina Invers n. 4
10090 ROSTA (TO)
Telefono 011 – 954.11.52

Segretario Economo
Geom. *TOPINO Clemente*
Via Piave n. 21/3
10090 ROSTA (TO)
Telefono 011 – 954.12.27

Comune di Rivoli
Protocollo generale
N. 0045760 del 03/08/2016
Class: 06/05



Spett.le SUAP RIVOLI

in delega alla C.C.I.A.A.

alla c.a. Servizi a Rete e di Progettazione

**OGGETTO: NUOVA EDILMODERNA di DELLAVALLE Giuseppe S.n.c. – Variante parziale al P.R.G.C. per intervento di realizzazione di capannone industriale ad uso magazzino in Via Alpignano n. 114.
Vs Rif Prot n. 29934 del 20 Maggio 2016**

Il Consorzio Irriguo in data 19 Marzo 2015 ha esaminato con Parere Favorevole l'istanza della Nuova Edilmoderna di DELLAVALLE Giuseppe S.n.c. per l'immissione di acque bianche nel canale consortile, provenienti dalle superfici impermeabili del complesso industriale situato in Via Alpignano n. 114,

PREMESSO

- che tale istanza, collegata all'iniziativa edilizia di ampliamento del complesso industriale, si è resa necessaria per dimostrare lo smaltimento delle acque meteoriche;
- che in verità il Consorzio Irriguo (a quanto pare anche la Proponente) non era a conoscenza che il collettore considerato comunale di acque bianche, corrente nel sottosuolo di Via Alpignano, fosse stato abusivamente recapitato nella bealera a valle del sottopasso della Tangenziale Nord; si rileva altresì che probabilmente, tale collettore inizia perfino dalla rotatoria di Corso Susa ed il relativo ambito di raccolta non è compreso nella Convenzione stipulata tra il Comune ed il Consorzio,

CIO' PREMESSO

il parere del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Irriguo nella seduta sopracitata ha valutato l'istanza nel modo seguente:

- ha constatato che in verità l'immissione non proviene da opera di sfioro ma in modo diretto da tubazione posta nel sottosuolo di Via Alpignano che raccoglie acque meteoriche di un settore ben più vasto del lotto oggetto di intervento;
- la disponibilità della Proponente a sottoscrivere una Convenzione onerosa riferita alla superficie impermeabile dell'intero lotto ivi comprese quelle in progetto;

- l'elemento più importante, vale a dire la realizzazione della vasca di laminazione di 54000 litri indicata sul progetto allegato all'istanza.

Pertanto il giudizio del Consorzio per questo intervento è stato favorevole, poiché la realizzazione della vasca di laminazione rappresenta di fatto un **intervento migliorativo in favore della sicurezza idraulica del canale consortile**, che attualmente è piuttosto incerta.

Il Consorzio Irriguo, tenuto conto che il carico proveniente dalla fognatura bianca di Via Alpignano, considerata pubblica, priva di idoneo ricettore finale, non può essere imputato alla Proponente, ha avviato le opportune verifiche mirate al riesame del contenuto della Convenzione stipulata con il Comune di Rivoli e con il Comune di ALPIGNANO.

In merito all'attestazione che nel tratto di canale consortile interferente con l'immissione, non verrà superato il carico di 5,11 mc/s, specificato sulla Relazione idrogeologica ed idraulica redatta da tecnico incaricato dalla Proponente, precisa quanto segue:

- il Consorzio Irriguo ha diritto ad un prelievo di 1200 litri/s dalla camera di carico della centrale idroelettrica "SITAF" posta sulla Dora Riparia in Sant'Ambrogio; nel periodo compreso tra fine Giugno e fine Agosto, quando l'irrigazione ha la massima esigenza, poiché il livello della Dora Riparia si riduce notevolmente, il prelievo è limitato a circa 860 litri/s; tale valore è il risultato di misurazione eseguita da HIDRODATA S.p.A. ad Agosto 2002. Nello stesso giorno venne misurata la portata in località Molino (in prossimità dello scaricatore) – Via Molinetti determinata in 610 litri/s. Tali misurazioni sono state allegate al fascicolo depositato in data 10 Febbraio 2003 presso la Provincia di TORINO per il rinnovo della Concessione di Derivazione;
- il Consorzio Irriguo non è in possesso di altre misurazioni idrauliche;
- nelle trattative e relative convenzioni stipulate con i privati ed Enti Pubblici per la concessione del diritto di transito delle acque meteoriche nel nostro canale è sempre specificato che l'immissione è consentita con la verifica della capacità di portata della bealera a cura e spese del Proponente; pertanto, il medesimo si assume ogni responsabilità civilista e penale ivi comprese le eventuali opere di ripristino e risarcimento danni;
- il Consorzio Irriguo prende atto del valore di 5,11 mc/s indicato nella citata relazione; viste le caratteristiche geometriche della bealera a valle dell'immissione di Via Alpignano, lo ritiene empiricamente coerente ma, **non è in grado di giudicare se è sufficiente a smaltire l'acqua meteorica raccolta dai territori di RIVOLI e ALPIGNANO poiché entrambi non hanno mai comunicato al Consorzio l'entità dei loro bacini e reticoli di raccolta con le relative quantità d'acqua immesse.**

Tanto esprime il Consorzio Irriguo in merito alla richiesta del SUAP RIVOLI di cui all'oggetto.
Rosta, lì 22 Giugno 2016

